

Общество с ограниченной ответственностью
«Центр независимых испытательных лабораторий строительной деятельности»
(ООО «ЦНИЛС»)

ИНН 3664002988
Адрес: 394019 г. Воронеж, ул. Машиностроителей, 24
Тел. 276-35-94

Свидетельство об аттестации
№ 640.06/33 от 24 июня 2013 года

ПРОТОКОЛ
испытания щебня из гравия фракции 5÷20 мм, выпускаемого Филиалом
ООО «Выбор-С» в г. Курганинске Краснодарского края

17 апреля 2014г.

г.Воронеж

Согласно договору № 23 от 16.04.2014 г. ООО «ЦНИЛС» (Центр независимых испытательных лабораторий строительной деятельности) проведено испытание щебня, доставленного ООО «Выбор-С» (акт отбора проб 16.04.2014г.).

Испытания проводились согласно ГОСТ 8269.0-97 «Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний».

При испытании получены следующие результаты:

1. Зерновой состав щебня (%):

2,5 мм	-	99,85
d	-	97,72
0,5(d+D)	-	55,67
D	-	0,72
1,25D	-	0
2. Группа щебня по форме зерен - 1
(содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы (%)) - 5,8
3. Содержание дробленых зерен (%) - 100
4. Содержание пылевидных и глинистых частиц (%) - 0,1.
5. Содержание глины в комках – отсутствует.
6. Прочность щебня, марка по дробимости, - 1000
(потеря массы при испытании, %) - (6,8)
7. Содержание зерен слабых пород (%) - 1,0
8. Содержание посторонних примесей — отсутствуют.
9. Насыпная плотность, кг/м³ - 1475.

Заключение: Щебень удовлетворяет требования ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия».

Испытания проводил
главный специалист

Генеральный директор



В.И.Юдина

А.В.Тяпкин